



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/1765/07

Registration number

Prima emissione/First issue 02/10/2007

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la Società/declare that the Company

TEGOLA CANADESE S.p.a.

Via Dell'Industria, 21 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ Has requested on the specimens named

Copertura Bituminosa Flessibile

Flexible Bitumen shingles

Famiglia Tegola Canadese Prestige Rame

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 544:2005, in conformità ai punti 4.5.1, 4.5.2, 4.4.5 richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

For Initial Type-Examination according to the EN 544:2005 and to test in compliance with the points 4.5.1, 4.5.2, 4.4.5 of EN 544:2005, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo della famiglia sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the most representative specimens are reported in Annex A

Data 1^a emissione/2nd issue date

02/10/2010

Data scadenza/expiring date

01/10/2015

GRUPPO
IMQ

Pag. 1/2

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/1765/07

Registration number

Prima emissione/First issue 02/10/2007

TEGOLA CANADESE S.p.a.

Via Dell'Industria, 21 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

Copertura Bituminosa Flessibile

Flexible Bitumen shingles

Famiglia Tegola Canadese Prestige Rame

Caratteristiche della famiglia/characteristics of the family:

Copertura bituminosa flessibile: vari formati ricoperti sul lato esposto

Flexible bitumen shingles

con lamina di rame

Natura dei componenti: bitume, carbonato di calcio e perlite,

Component nature

lamina di rame, fibra di vetro

Peso per unità di superficie: da 4500 a 7500 g/m²

Weight for surface unit

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:

Comportamento al fuoco esterno/External fire performance

classe B_{ROOF}(t 1)

Reazione al fuoco/Reaction to fire

classe C s2 d0

Ritardanti di fiamma/Fire retardants:

assenti/none

Rilascio di sostanze pericolose/Dangerous substances:

conforme/compliant

Spessore lamina rame/Thickness of copper sheet:

70µ

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau

Data 1^a emissione/2nd issue date

02/10/2010

Data scadenza/expiring date

01/10/2015

GRUPPO
IMQ

Pag. 2/2